

List opatření

Název opatření:	Znojmo - Načeratice - Derflice - dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100135
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02554	Derflice	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha
10102	Načeratice	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512031	VAS Znojmo - Znojmo ČOV	Dyje	126.5000	-640190,937	-1195063,4

Popis současného stavu:

Načeratice: V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

Derflice: V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

Popis navrhovaného stavu:

V Načeratících bude vybudována splašková kanalizace, která odvede splaškové odpadní vody do nejnižšího gravitačního bodu, tj. ke korytu místního vodního toku, kde bude umístěna čerpací stanice, do níž budou rovněž čerpány splaškové vody z Derflíc. Čerpací stanice bude přečerpávat splaškové vody z Načeratíc a Derflíc do stokové sítě v Oblekovicích, odkud se dále čerpá do ČOV Znojmo – Dobšice.

Derflice: V Derflících bude vybudována nová splašková kanalizace. Navrhuje se čerpání splaškových odpadních vod do centrální ČOV Dobšice. Splašková kanalizace bude svedena do nejnižšího místa pod zástavbou na pravém břehu místního toku, odkud se bude přečerpávat do další čerpací stanice u Načeratíc a odtud do stokové sítě v Oblekovicích, odkud se dále bude čerpat na ČOV Znojmo – Dobšice. Ulice navazující kolmo na zástavbu na jejím západním okraji má sklon, který nedovoluje přímé gravitační odkanalizování. Proto bude nutno odpadní vody z této ulice přečerpávat čerpací stanicí, která se navrhuje na konci zástavby.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ano	Gravitační: 3 098
	Počet EO nově připoj. na kanal: 414	Tlakový: Ano	Tlaková: 6 464
		Počet ČS: 2	Celkem [m]: 9 562
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 30 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:	text převzat z PRVKUK
Provozovatel:	Vodárenská akciová společnost a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury