

List opatření

Název opatření:	Brno - OK8B - úprava OK u Lávký ulice Poříčí	ID_OP:	DY100367
Typ opatření:	Rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41159	Staré Brno	41428000	Svratka po soutok s tokem Svitava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Přepadová hrana v OK je umístěna pod Q1 v řece, to má za následek uzavření odtoku z komory do řeky při průtocích Q1 a vyšších. Objem odlehčených vod je 2535 m³/rok a max. přepad z OK je 2.266 m³/s.

Popis navrhovaného stavu:

Úpravou bude zvednutá přepadová hrana nad Q1 v řece. Komora bude funkční i při Q1. Celkové množství přepadých odpadních vod jednotné kanalizace do řeky se zmenší na 1145 m³/rok a max. přepad bude 2.029 m³/s. Bude využit retenční objem stoky nad komorou.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ne	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ano	Gravitační:	Gravitační:
	Počet EO nově připoj. na kanal:	Tlakový:	Tlaková:
		Počet ČS:	Celkem [m]:
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	520 000,0		
Stav projekt. přípravy:	studie		
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka:	Doplněno v 07/09
Provozovatel:	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Nositel opatření:	