

List opatření

Název opatření:	Lysice - II. Etapa - napojení obce Štěchov na kanalizaci	ID_OP:	DY100071
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16324	Štěchov	41494000	Býkovka po ústí do toku Svitava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513011	VAS Boskovice - Lysice ČOV	Lysický p.	6.400000	-600580,793	-1131631,7

Popis současného stavu:

Obec Štěchov má v současné době 100 obyvatel, z nichž je cca 40 % napojeno na stávající veřejnou kanalizaci. Tato kanalizace je v naprosto nevyhovujícím stavu pro odvádění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny do místní vodoteče bez stálého průtoku.

Popis navrhovaného stavu:

Bude vybudována nová splaš.kanalizace a kanalizační sběrač na ČOV Lysice.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	146	Tlakový:	Ano	Tlaková:	500
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	2 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 9 000 000,0

Stav projekt. přípravy: IZ

Předpokládané datum dokončení stavby: 2015

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka: Napojení obce Štěchov, odhad nepodložený dokumentací. Po realizaci projektu se provozovatelem stane VAS, a.s., divize Boskovice.

Provozovatel: obec Lysice, VAS, a.s., divize Boskovice

Nositel opatření: vlastník infrastruktury