

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Šternberk - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100012
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00066	Babice	40396000	Oskava po ústí do toku Morava
00067	Krakořice	40396000	Oskava po ústí do toku Morava
05053	Hlásnice	40396000	Oskava po ústí do toku Morava
08935	Lužice	40395000	Sítka po ústí do toku Oskava
41374	Šternberk	40389000	Sítka po soutok s tokem Sprchový potok

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
531701	VhS Sítka - Šternberk ČOV	Sítka	10.35000	-544517,889	-1107879,5
531703	VhS Sítka - Šternberk - na Boudě	Grygava	8.800000	-542220	-1106691

## Popis současného stavu:

Stávající způsob čištění odpadních vod nezabezpečuje požadované parametry zejména při likvidaci P a amon. N. V oblasti kanalizační sítě není zabezpečen odvod splaškových vod z celého území města.

## Popis navrhovaného stavu:

Modernizace ČOV se řeší rozšířením mechanicko-biologického stupně čištění odpadních vod, aby splnila plnění limitů na výtoku směrnice 91/271/EHS. Dobudování kanalizační sítě v plánovaném území řeší odvod splaškových vod na rekonstruovanou ČOV.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	35 202
	Počet EO nově připoj. na kanal:	2980	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	12	<b>Celkem [m]:</b>	35 202
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	15000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		1800	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	593 600 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	ČOV-SP; KAN.-DUF					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

<b>Poznámka:</b>	ČOV:11/2008, KAN:12/2010
<b>Provozovatel:</b>	Vodohospodářská společnost Sítka s.r.o.
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury