

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Blatnička - výstavba ČOV	<b>ID_OP:</b>	MO100100
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba komunální čistírny odpadních vod	<b>ID_KO:</b>	1
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00534	Blatnička	40939110	Morava po soutok s tokem Radějovka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
522451	VaK Hodonín - Blatnička ČOV	Svodnice	13.40000	-534889,323	-1196258,1

## Popis současného stavu:

Mechanicko-biologická ČOV s projektovanou kapacitou 600 EO (Hydrovit – 20 let stará). Instalována je technologie odstraňování uhlíkatého znečištění pomocí aktivace a dosazovací nádrže v kompaktním nadzemním provedení. Přebytečný kal je po zahuštění odvážen na centrální ČOV Veselí nad Moravou na odvodnění.

## Popis navrhovaného stavu:

Nová biologická ČOV s biologickým odstraňováním dusíku.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	800	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		220	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]:	13 000 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveдено
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015
Do Programu Opatření zahrnuto:	

## Poznámka:

## Provozovatel:

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury