

List opatření

Název opatření:	Liptál - výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100072
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08476	Liptál	40508000	Rokytenka po ústí do toku Vsetínská Bečva

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Obec Liptál nemá v současné době vybudovanou soustavou kanalizační síť. Jedná se pouze o krátké úseky jednotné kanalizace zaústěné do vodotečí. Odpadní vody jsou přečišťovány v septicích s přepady do kanalizace, trativodů nebo přímo do potoka Rokytenka. Část objektů je odkanalizována do bezodtokových jímek na vyvážení. Čištění odpadních vod je pouze v areálu zvláštní školy, která má samostatnou ČOV. Dešťové OV odtékají volně do terénu, případně krátkými úseky kanalizace přímo do potoka.

Popis navrhovaného stavu:

Odkanalizování obce je navrženo oddílnou kanalizací. Kanalizace bude napojena na prodloužený sběrač, který odvádí odpadní vody obce Lhota u Vsetína na mechanicko-biologickou ČOV Vsetín. Navržená kanalizace umožní odvedení odpadních vod z celé obce, vyjma odloučené lokality. Pod hranicí, kde je navrženo zneškodňování splaškových vod v domovních čistírnách, nebo v jímkách na vyvážení.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	13 810
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
Čistírna odpadních vod:	Počet ČS:	0	Počet ČS:	0	Celkem [m]:	13 810
	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 8 980 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury