

Informace o údržbě jezu Chomoutov a malé vodní elektrárny (MVE)

V rámci snížení hladiny z důvodu stavebních prací na úpravě dlažby pod nově zhotoveným mostem byla provedena údržba technologické části jezu. Bylo využito možné manipulace se stavidly k ošetření hřebenových tyčí stavidel mazacím tukem. Dále bylo provedeno doplnění tukových náplní do všech převodovek.

Na MVE bylo provedeno mazání všech mazacích míst (generátory, převodová kola a ložiska turbín). Na řemenových převodech bylo provedeno napnutí klínových řemenů. Na místě byl opraven jeden z krytů hnacího kola generátoru.

Součástí prohlídky a údržby bylo vyčištění česlí před MVE a sběr plastových odpadků nashromážděných při čištění česlí. Odpadky byly převezeny na závod a uloženy do sběrného kontejneru.

